令和8年度　水質検査結果　　（上水道　中区　浄水）　　採水場所　：　水道管理センター

番号	項目	単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	／mL	100.以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	／100mL	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下												
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05以下												
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下			＜0.000005			＜0.000005						
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下												
22	塩素酸	mg/L	0.6以下			＜0.06			＜0.06						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			＜0.002			＜0.002						
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			＜0.001			＜0.001						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			＜0.003			＜0.003						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			＜0.001			0.001						
27	臭素酸	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			＜0.001			0.001						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			＜0.003			＜0.003						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			＜0.001			＜0.001						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			＜0.001			＜0.001						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			＜0.008			＜0.008						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.4	4.3	4.3	4.1	4.0	3.9	3.8					
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下												
41	蒸発残留物	mg/L	500以下												
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												
46	フェノール類	mg/L	0.005以下												
47	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2					
48	PH値	－	5.8～8.6	7.7	7.3	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4					
49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	度	5度以下	0.8	0.6	＜0.5	＜0.5	0.7	0.6	＜0.5					
52	濁度	度	2度以下	0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					
	水温	℃		12.9	17.2	21.2	23.9	25.0	25.3	23.2					
	残留塩素	mg/L		0.26	0.34	0.32	0.26	0.22	0.22	0.24					

令和8年度　水質検査結果　　（上水道　低区　浄水）　　採水場所　：　吉川地内　民家

番号	項目	単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	／mL	100.以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	／100mL	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下												
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05以下												
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下			＜0.000005			＜0.000005						
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下												
22	塩素酸	mg/L	0.6以下			＜0.06			＜0.06						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			＜0.002			＜0.002						
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.004			0.016						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003			＜0.003						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			＜0.001			0.001						
27	臭素酸	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.006			0.021						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			＜0.003			0.004						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.002			0.004						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			＜0.001			＜0.001						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			＜0.008			＜0.008						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.2	5.3	5.2	5.4	6.2	7.0	5.3					
40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下												
41	蒸発残留物	mg/L	500以下												
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												
46	フェノール類	mg/L	0.005以下												
47	有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.2	＜0.2	＜0.2	0.2	0.3	0.4	0.2					
48	PH値	－	5.8～8.6	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3					
49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	度	5度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5					
52	濁度	度	2度以下	0.2	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					
	水温	℃		9.5	13.8	16.7	19.7	20.9	20.7	18.1					
	残留塩素	mg/L		0.44	0.44	0.44	0.30	0.28	0.46	0.34					

令和8年度　水質検査結果　　（本道寺地区　浄水）　　採水場所　：　本道寺集会センター

番号	項目	単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	／mL	100.以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	／100mL	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下												
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05以下												
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下			＜0.000005			＜0.000005						
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下												
22	塩素酸	mg/L	0.6以下			＜0.06			＜0.06						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			＜0.002			＜0.002						
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			＜0.001			＜0.001						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			＜0.003			＜0.003						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001			0.002						
27	臭素酸	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.002			0.003						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			＜0.003			＜0.003						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			＜0.001			＜0.001						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001			0.001						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			＜0.008			＜0.008						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	20.0	26.0	24.0	19.0	19.0	24.0	23.0					
40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下												
41	蒸発残留物	mg/L	500以下												
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												
46	フェノール類	mg/L	0.005以下												
47	有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.3	0.2	＜0.2	0.2	0.5	0.2	0.2					
48	PH値	－	5.8～8.6	6.8	6.9	7.0	6.9	6.8	6.8	6.9					
49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	度	5度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5					
52	濁度	度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					
	水温	℃		8.6	15.4	18.5	21.8	23.8	21.4	19.0					
	残留塩素	mg/L		0.30	0.34	0.28	0.50	0.36	0.50	0.26					

令和8年度　水質検査結果　　（大井沢地区　浄水）　　採水場所　：　大井沢自然と匠館

番号	項目	単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	／mL	100.以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	／100mL	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			＜0.0003									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			＜0.00005									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			＜0.001									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			＜0.001									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.008			0.009						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			＜0.002									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			＜0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下			＜0.1									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.49			0.48						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			＜0.1									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			＜0.0002									
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05以下			＜0.005									
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			＜0.001									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			＜0.001									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			＜0.001									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			＜0.001									
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下			＜0.000005			＜0.000005						
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			＜0.001									
22	塩素酸	mg/L	0.6以下			＜0.06			＜0.06						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			＜0.002			＜0.002						
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			＜0.001			＜0.001						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			＜0.003			＜0.003						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			＜0.001			＜0.001						
27	臭素酸	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			＜0.001			＜0.001						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			＜0.003			＜0.003						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			＜0.001			＜0.001						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			＜0.001			＜0.001						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			＜0.008			＜0.008						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			＜0.01									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			＜0.03									
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			＜0.01									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			6.1									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			＜0.001									
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.0	3.9	4.1	4.0	3.9	4.0	3.9					
40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下			36.0									
41	蒸発残留物	mg/L	500以下			69.0									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			＜0.02									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			＜0.000001									
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			＜0.000001									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			＜0.002									
46	フェノール類	mg/L	0.005以下			＜0.0005									
47	有機物等（TOC）	mg/L	3以下	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2					
48	PH値	－	5.8～8.6	7.0	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3					
49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	度	5度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5					
52	濁度	度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					
	水温	℃		5.7	13.5	16.6	20.2	21.4	19.9	16.5					
	残留塩素	mg/L		0.22	0.30	0.26	0.28	0.30	0.30	0.30					

令和8年度　水質検査結果　　（小山地区　浄水）　　採水場所　：　澄又地内　民家

番号	項目	単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	／mL	100.以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	／100mL	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下												
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05以下												
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下			＜0.000005			＜0.000005						
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下												
22	塩素酸	mg/L	0.6以下			＜0.06			＜0.06						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			＜0.002			＜0.002						
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			＜0.001			＜0.001						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			＜0.003			＜0.003						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001			0.002						
27	臭素酸	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.001			0.004						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			＜0.003			＜0.003						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			＜0.001			0.002						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			＜0.001			＜0.001						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			＜0.008			＜0.008						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.8	4.5	4.6	4.4	4.3	4.2	4.2					
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下												
41	蒸発残留物	mg/L	500以下												
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												
46	フェノール類	mg/L	0.005以下												
47	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2					
48	PH値	－	5.8～8.6	6.2	6.3	6.4	6.3	6.4	6.3	6.4					
49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	度	5度以下	1.3	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8					
52	濁度	度	2度以下	0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					
	水温	℃		3.9	11.7	15.0	18.6	19.9	19.2	15.7					
	残留塩素	mg/L		0.22	0.22	0.18	0.18	0.14	0.18	0.18					

令和8年度　水質検査結果　　（岩根沢地区　浄水）　　採水場所　：　丸山薫記念館（冬季：西岩根沢地内　民家）

番号	項目	単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	／mL	100.以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	／100mL	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下												
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05以下												
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
20	ペルフルオロ（オクタン－1－スルホン酸）（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下			＜0.000005			＜0.000005						
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下												
22	塩素酸	mg/L	0.6以下			＜0.06			＜0.06						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			＜0.002			＜0.002						
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			＜0.001			＜0.001						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			＜0.003			＜0.003						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			＜0.001			0.001						
27	臭素酸	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			＜0.001			0.001						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			＜0.003			＜0.003						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			＜0.001			＜0.001						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			＜0.001			＜0.001						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			＜0.008			＜0.008						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6.1	5.8	6.0	5.9	5.8	5.8	5.7					
40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下												
41	蒸発残留物	mg/L	500以下												
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												
46	フェノール類	mg/L	0.005以下												
47	有機物等（TOC）	mg/L	3以下	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2					
48	PH値	－	5.8～8.6	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2					
49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	度	5度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5					
52	濁度	度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					
	水温	℃		8.6	13.1	14.0	16.8	17.8	17.7	18.7					
	残留塩素	mg/L		0.40	0.34	0.30	0.48	0.40	0.36	0.46					

令和8年度　水質検査結果　　（志津地区　浄水）　　採水場所　：　志津地内　旅館

番号	項目	単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	／mL	100.以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	／100mL	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下												
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05以下												
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下			＜0.000005			＜0.000005						
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下												
22	塩素酸	mg/L	0.6以下			＜0.06			＜0.06						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			＜0.002			＜0.002						
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			＜0.001			＜0.001						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			＜0.003			＜0.003						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			＜0.001			＜0.001						
27	臭素酸	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			＜0.001			＜0.001						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			＜0.003			＜0.003						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			＜0.001			＜0.001						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			＜0.001			＜0.001						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			＜0.008			＜0.008						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.0	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3					
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下												
41	蒸発残留物	mg/L	500以下												
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												
46	フェノール類	mg/L	0.005以下												
47	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2					
48	PH値	－	5.8～8.6	6.9	7.0	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0					
49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	度	5度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5					
52	濁度	度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					
	水温	℃		5.4	10.5	12.7	15.8	17.2	17.2	14.4					
	残留塩素	mg/L		0.32	0.38	0.34	0.44	0.48	0.54	0.40					

令和8年度　水質検査結果　　（中岫地区　浄水）　　採水場所　：　南野地内　民家

番号	項目	単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	／mL	100.以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	／100mL	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			＜0.0003			＜0.0003						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			＜0.00005			＜0.00005						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001			0.001						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			＜0.002			＜0.002						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			＜0.004			＜0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下			0.2			0.2						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			＜0.05			＜0.05						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			＜0.1			＜0.1						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			＜0.0002			＜0.0002						
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05以下			＜0.005			＜0.005						
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			＜0.001			＜0.001						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			＜0.001			＜0.001						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下			＜0.000005			＜0.000005						
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
22	塩素酸	mg/L	0.6以下			＜0.06			0.07						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			＜0.002			＜0.002						
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			＜0.001			＜0.001						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			＜0.003			＜0.003						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			＜0.001			0.001						
27	臭素酸	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			＜0.001			0.001						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			＜0.003			＜0.003						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			＜0.001			＜0.001						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			＜0.001			＜0.001						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			＜0.008			＜0.008						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.02			0.02						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			＜0.01			＜0.01						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			＜0.03			＜0.03						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.05			0.05						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			4.9			5.1						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			＜0.001			＜0.001						
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.7	5.4	5.5	5.4	5.4	5.2	5.3					
40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下			6.0			7.0						
41	蒸発残留物	mg/L	500以下			47.0			44.0						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			＜0.02			＜0.02						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			＜0.000001			＜0.000001						
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			＜0.000001			＜0.000001						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			＜0.002			＜0.002						
46	フェノール類	mg/L	0.005以下			＜0.0005			＜0.0005						
47	有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.2	＜0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2					
48	PH値	－	5.8～8.6	6.0	6.1	6.2	6.0	6.0	6.1	6.2					
49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	度	5度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5					
52	濁度	度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					
	水温	℃		9.2	13.8	18.5	22.0	23.4	22.1	18.8					
	残留塩素	mg/L		0.38	0.24	0.34	0.44	0.40	0.38	0.44					

令和8年度　水質検査結果　　（軽井沢地区　浄水）　　採水場所　：　軽井沢地内　民家

番号	項目	単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	／mL	100.以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	／100mL	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			＜0.0003			＜0.0003						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			＜0.00005			＜0.00005						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			＜0.002			＜0.002						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			＜0.004			＜0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下			0.2			0.4						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			＜0.05			＜0.05						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			＜0.1			＜0.1						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			＜0.0002			＜0.0002						
15	1，4－ジオキサン	mg/L	0.05以下			＜0.005			＜0.005						
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			＜0.001			＜0.001						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			＜0.001			＜0.001						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下			＜0.000005			＜0.000005						
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
22	塩素酸	mg/L	0.6以下			＜0.06			＜0.06						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			＜0.002			＜0.002						
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			＜0.001			0.001						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			＜0.003			＜0.003						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001			0.002						
27	臭素酸	mg/L	0.01以下			＜0.001			＜0.001						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.002			0.005						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			＜0.003			＜0.003						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.001			0.002						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			＜0.001			＜0.001						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			＜0.008			＜0.008						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			＜0.01			＜0.01						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			＜0.01			＜0.01						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			＜0.03			＜0.03						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			＜0.01			＜0.01						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8.7			9.2						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			＜0.001			＜0.001						
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.1	4.7	4.7	4.5	4.2	4.2	4.3					
40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下			20.0			21.0						
41	蒸発残留物	mg/L	500以下			70.0			74.0						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			＜0.02			＜0.02						
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			＜0.000001			＜0.000001						
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			＜0.000001			＜0.000001						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			＜0.002			＜0.002						
46	フェノール類	mg/L	0.005以下			＜0.0005			＜0.0005						
47	有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3					
48	PH値	－	5.8～8.6	6.9	7.1	7.1	6.9	6.8	6.9	6.9					
49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	度	5度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5					
52	濁度	度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					
	水温	℃		6.3	13.0	15.0	18.3	18.8	18.5	15.9					
	残留塩素	mg/L		0.40	0.44	0.54	0.58	0.48	0.52	0.58					